



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Пл. "Св. Неделя" № 5, София 1000
тел.: (+359 2) 9301 461
факс: (+359 2) 981 1833

mail@mh.government.bg
www.mh.government.bg

26-00-2117/13.12.13 г.

На основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки и раздел „IVa“, чл. 34а, ал. 4 от Вътрешните правила за провеждане на обществени поръчки в Министерство на здравеопазването

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ОТПРАВЯ ПОКАНА ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА
АБОНАМЕНТНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В
АДМИНИСТРАТИВНИ И ДРУГИ СГРАДИ НА МИНИСТЕРСТВО НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

1. Предмет на избора: „Избор на изпълнител за абонаментно извършване на дейности по пожарна безопасност в административни и други сгради на Министерство на здравеопазването“

2. Изисквания към изпълнителя:

2.1. Дейностите по предмета на договора могат да се изпълняват само от търговци по пожарна безопасност, получили разрешение по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) – чл. 91е, в съответствие с Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. и Наредба № Из-2815 от 7.11.2011 г.

2.2 Изпълнителят извършва организация по спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност съгласно глава втора и контрол и изпълнение на правилата и нормите за ПБ съгласно глава трета от Наредба Из-2377. В това число:

2.2.1 Разработва и актуализира:

- пълно пожарно досие за всеки обект в срок до 2 (два) месеца от датата на подписване на договора, съгласно изискванията на чл. 8 от Наредба № Из-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите от 15.09.2011 г.;

- всички необходими документи за създаване на организация за осигуряване на пожарна безопасност (ПБ) за обектите по чл. 9 ал. 1 и ал. 2 от Наредба № Из-2377 от 15.09.2011 г. Разработването на плана за евакуация по чл. 9, ал. 1 т. 4 следва да е съгласно изискванията на чл. 11 от Наредба № Из-2377.

- проекти на заповеди за спазване на изискванията за пожарна безопасност.

2.2.2 Изпълнителят извършва периодични и извънредни инструктажи и запознава персонала със задълженията му при пожар съгласно действащите нормативни изисквания и стандарти.

2.2.3 Изпълнителят извършва абонаментна поддръжка и тримесечна профилактика на пожароизвестителните системи в съответствие с чл. 22(1) т. 1 от Наредба № Из-2377 и стандарт СД CEN/TS 54-14: "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране,

инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане". Поддържането и обслужването на системите се извършва в съответствие с изискванията и препоръките на производителя им. Поддръжката е свързана с изпълнението на всички нормативно предписани мероприятия, издаването на съответните отчетни документи и изготвянето на видове програми (тримесечна, шестмесечна и годишна) за поддръжка.

Изпълнителят отстранява всички открити неизправности. Възложителят разполага със следните пожароизвестителни системи:

- в административната сграда на пл. „Св. Неделя“ № 5

Централа FS5016 с периферни устройства:

пожароизвестителни лъчи - 15 бр.

оптично-димни пожароизвестители - 148 бр.

ръчни пожароизвестители - 6 бр.

надвратни индикатори - 92 бр.

сирени - 7 бр.

Централа FS5004 с периферни устройства:

датчици - 20 бр.

сирени - 1 бр.

- в административната сграда на бул. „Ал. Стамболийски“ № 39

Централа FS4008 с периферни устройства:

автоматичен димен датчик - 45 бр.

температурен максимално-диференциален датчик - 6 бр.

ръчен бутон - 6 бр.

сирена - 7 бр.

максимално-температурен датчик - 2 бр.

- в административната сграда на бул. „Св. Георги Софийски“ № 3

Централа серия 8000 с периферни устройства:

димнооптични пожароизвестителни датчици - 102 бр.

термични датчици - 8 бр.

ръчен бутон - 1 бр.

- в сграда на бул. „Янко Сакъзов“ № 26, ет. 4

Централа SAFFIRE с периферни устройства:

оптично-димен датчик - 25 бр.

ръчен бутон - 2 бр.

паралелен сигнализатор - 22 бр.

сирена - 1 бр.

2.2.4 Изпълнителят извършва годишно техническо обслужване; презареждане и хидростатично изпитване на устойчивостта на налягането на носимите и возимите пожарогасители в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO 11602-2:2002: "Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване". Годишното техническо обслужване включва:

- транспорт до сервизната база;

- осигуряване на запас от 50% оборотни пожарогасители;

- техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията по т. 4.3, 4.4 и 5 от БДС ISO

11602-2:2002 и издаване на протоколи съгласно Приложение № 8 към чл. 40, ал. 6 от Наредба № Из-2815;

- транспортиране до обекта

Вид пожарогасително вещество	Маса	Брой
Прахов ABC	6 кг	13
Прахов BC	6 кг	15
Прахов BC	12 кг	6
Воден	6 л	6
Воден	9 л	12
Водопенен	9 л	3
CO2	5 кг	16
CO2	3,5 кг	3
Прахов ABC	12 кг	2
Общ брой пожарогасители		76

2.2.5 Изпълнителят извършва ежемесечна проверка на ръчните уреди за пожарогасене при спазване на изискванията по т. 2.2 от БДС ISO 11602-2:2002 като описва извършения контрол в дневник съгласно Приложение № 4 от Наредба № Из-2377

2.2.6 Изпълнителят извършва техническо обслужване на вътрешни пожарни кранове (шлангове, струйници, кранове 2") в сградите на пл. „Света Неделя“ № 5, бул. „Александър Стамболийски“ № 39, бул. „Янко Сакъзов“ №26, ет.4 и ул. „Княз Борис I“ № 217 (гараж), в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на БДС EN 671-3 „Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч“.

2.2.7 Изпълнителя извършва тримесечно абонаментно сервизно техническо обслужване на аварийно евакуационното и аварийно работното осветление в сградите на МЗ, съгласно изискванията на чл.26 на Наредба № Из-2377 и стандарти EN 1838 "Приложно осветление. Аварийно и евакуационно осветление" и EN 60598-2-22 "Осветители.Част 2-22: Специфични изисквания. Осветители за аварийно осветление.

2.3 След всяка извършена дейност се подписва двустранен протокол между представители на Изпълнителя и Възложителя за извършената работа;

2.4 Максималния срок за отстраняване на констатирани неизправности е 24 часа;

2.5 Изпълнителят отговаря за изпълнение на предписанията на органите на служба ПБЗН, предлагащи мерки за снижаване на риска от възникване на пожари и други в обектите по дейностите, които извършва;

2.6 Изпълнителят осигурява денонощен телефон за връзка с Възложителя и представител с квалификация по Пожарна безопасност /ПБ/ за постоянно взаимодействие със Столично управление „Пожарна Безопасност и Защита на Населението“ /ПБЗН/ и неговите районни служби.

2.7 При констатиране на неизправности Изпълнителят се задължава да документира необходимостта от отстраняването им с констативен протокол. При необходимост от влагане на

резервни части и материали да предоставя ценова оферта. Закупуването на резервни части и материали става след утвърждаването на офертата от страна на Възложителя.

2.8 Заплащането на вложените материали се осъществява срещу издадена от Изпълнителя фактура и двустранно подписан протокол за вида и начина на влагането им.

2.9 Изпълнителя следва да са включени в ценовото си предложение всички разходите за труд и транспорт.

3. Място за изпълнение на услугата, предмет на избора:

3.1. Сгради на Министерство на здравеопазването с адреси:

3.1.1. пл. „Света Неделя“ № 5;

3.1.2. бул. „Александър Стамболийски“ № 39;

3.1.3. бул. „Св. Георги Софийски“ № 3;

3.1.4. бул. „Янко Сакъзов“ № 26, ет. 4

3.1.5. ул. „Княз Борис I“ № 217 (гараж)

4. Срок за изпълнение – 1 /една/ година, считано от датата на подписване на договора.

5. Срок на договора – 1 /една/ година, считано от датата на подписването му или до изчерпване на максимално допустимата стойност на поръчката от 15 000 лева без ДДС.

6. Стойност на услугата - до 15 000 лева без ДДС.

Представеното от изборния за Изпълнител кандидат ценово предложение е неразделна част от договора. Предложената от кандидата цена следва да включва всички разходи по изпълнението.

7. Условия и начин на плащане:

Ориентировъчната обща стойност на договора е до 15 000 (петнадесет хиляди) лв. без ДДС. Посочената ориентировъчна обща стойност включва стойността за извършване на дейностите по ПБ в сградите на МЗ в размер до 13 000 (тринадесет хиляди) лв. без ДДС и стойността за вложени резервни части, материали и консумативи, която не може да надхвърля 2 000 (две хиляди) лв. без ДДС. В ценовите си предложения (Приложение №1) кандидатите за изпълнители следва да посочат цени за изискванията описани в т. 2.2 и обща сума за всички дейности. Всички цени да са без включен ДДС.

8. Гаранция за изпълнение на договора:

Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 450.00 (четиристотин и петдесет) лева, представляваща 3% от сумата на договора без ДДС се представя от Изпълнителя на Възложителя при подписване на договора.

9. Критерий за оценка на офертите:

Критерият за оценка на ценовите предложения е най-ниската предложена обща цена (Приложение №1) за изпълнение на всички дейности за целия срок на договора. Общата цена в офертите на кандидатите за изпълнители следва да се формира като се сумират всички единични цени за отделните дейности за целия срок на договора (т.е. за една година).

10. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.

11. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на предмета на договора

11.1. Изпълнителят да представи справка за изпълнени най-малко 2 (два) договора със сходен предмет за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. с посочени възложители, стойности и период на изпълнение на договора, придружени с референции.

11.2. Изпълнителят да представи кратка презентация и описание на основните си дейности.

11.3. Изпълнителят да представи поименен списък на служителите, които ще изпълняват поръчката и притежаваната от тях квалификация.

11.4 Изпълнителят да представи заверено копие на разрешения за осъществяване на пожарогасителна дейност, на противопожарно обезопасяване и провеждане на превантивни и организационни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност в обекти, на дейности по сервизно обслужване на пожарогасители, поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове.

Представените разрешения да са с валидност по-дълъг от крайния срок на договора.

12. Офертите на кандидатите следва да съдържат:

12.1. Декларации за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

12.2. Техническо предложение относно условията на процедурата по избор, съдържащо кратко представяне на кандидата и начин за изпълнение на доставката

12.3. Ценова оферта;

12.4. Административни сведения за кандидата.

13. Условия за подаване на офертата на кандидатите – офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5.

14. Краен срок за подаване на офертата на кандидатите – офертата за участие в процедурата, изготвена съгласно изискванията, записани в настоящата покана, се подава и завежда в деловодството на Министерството на здравеопазването, пл. "Света Неделя" № 5 в срок до 17:00 часа на 17.12.2013 г.

15. Лице за контакти

Иво Янчев,

телефон 02/9301-466,

e-mail: iyanchev@mh.government.bg.

Неразделна част от настоящата покана е Приложение №1 Ценово предложение.

ТЕОДОРА АНДРЕЕВА

Главен секретар на

министерство на здравеопазването

(възложител съгласно заповед

№ РД-28-212/30.09.2013 г. на

Министъра на здравеопазването)



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№	Описание на дейностите	Мярка	Количеството	Ед.цена без ДДС	Общо без ДДС
1	Разработване, текуща актуализация и поддръжка на пълно пожарно досие (вкл. Вътрешни правила за ПБ, документи и заповеди за ПБ, планове за действие и за евакуация). Разработване и извършване на периодични и извънредни инструктажи на служителите на МЗ	брой	5		
2	Абонаментна поддръжка и профилактика на ПИС, издаване на съответните документи и изготвяне на видове програми за поддръжка (тримесечна, шестмесечна, годишна)				
	В административна сграда на пл. „Св. Неделя“ № 5	тримесечие	4		
	В административна сграда на бул. „Ал. Стамболийски“ №39	тримесечие	4		
	В административна сграда на бул. „Св. Георги Софийски“ №3	тримесечие	4		
	В сграда на бул. „Янко Сакъзов“ №26, ет.4	тримесечие	4		
3	Извършване на годишно техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване и ежесмесечна проверка на ръчни пожарогасители и издаване на съответните документи	брой	76		
4	Извършване на техническо обслужване на вътрешните пожарни кранове (шлангове, струйници, кранове 2“) във всички сгради на МЗ	брой сгради	5		
5	Извършване на абонаментно сервизно техническо обслужване на евакуационно осветление във всички сгради на МЗ	тримесечие	4		
	ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС				