



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

София – 1000, пл. „Св. Неделя“ № 5

тел: 93 01 461; факс: 9301451

26.00-1038/16.08.11

до
всички потенциални
кандидати в поръчка
с предмет: „ремонт на отделение за
лечение на психично болни мъже и
жени с активна форма на
туберкулоза“ към държавната
психиатрична болница в с. Карвuna“
за нуждите на компонент 2 на
програма „унптб“ провеждана по
реда на чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили въпроси по поръчка с предмет: „Ремонт на отделение за лечение на психично болни мъже и жени с активна форма на туберкулоза“ към Държавната психиатрична болница в с. Карвuna“ за нуждите на компонент 2 на програма „УНПТБ“, Ви уведомяваме следното:

Въпрос: 1. В т. IX - т.3, а именно, да уточните точния вид на стъклопакета:

1.1. И двете стъкла ли да са триплекс или едното да е флат 4 mm- бяло, а другото триплекс?

1.2. Моля да бъде уточнена дебелината на триплекса.
- 3-1-3- 7 mm.
- 4-1-4-9 mm.

Отговор: 1. По позиции 9,10,11,12,13,14, изискванията са както следва:

1.1. И външното и вътрешното стъкло от стъклопакета да са триплекс.

1.2. Дебелината на триплекса да бъде 3-1-3 – 7mm.

ЗАМ. МИНИСТЪР
/Д-Р КИРИЛ ДОБРЕВ/
/СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-15-1669/29.07.2011 г./

