



ЕФРР – Европейски
фонд за регионално
развитие



Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013

www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България



МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Изх. № 26-00-588/0207 /...../.....2012 г.

ДО УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪКА С ПРЕДМЕТ "ИЗВЪРШВАНЕ НА СМР В „СБАЛ ПО ОНКОЛОГИЯ" ЕАД – ГР. СОФИЯ И УМБАЛ „СВ. МАРИНА" ЕАД – ГР. ВАРНА, ГРУПИРАНА В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Отговор на поставени въпроси относно: *Обществена поръчка с предмет "Извършване на СМР в „СБАЛ по онкология" ЕАД – гр. София и УМБАЛ „Св. Марина" ЕАД – гр. Варна", групирани в две обособени позиции, открита с Решение № РД-17-108/24.01.2012 г., номер на обявлението в АОП: 00080-2012-0018*

Във връзка с горесцитираната обществена поръчка давам отговор на следните отговори по **Обособена позиция №1: „Разширяване на лъчетерапевтичен комплекс в клиника по лъчелечение на „СБАЛ по Онкология" ЕАД – гр. София:**

Въпрос №1: *В Приложение Б2: Количествено - стойностна сметка, раздел XII. Пожароизвестителна инсталация, поз.14 е записано: Оповестителна система. Тази система различна ли е от пожароизвестителната и ако е „да" моля, уточнете какво оповестява. Ако е „не", то означава ли, че същата позиция отпада от обхвата на поръчката;*

Отговор 1: *Тази система е към пожароизвестителната система и трябва да отговаря на изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар: "с гласово уведомяване, в т.ч. с възможност за ретранслация на записи с готов текст - за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, предназначени за повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4; за строежи с височина над 28 м - с изключение на подклас Ф1.3 от първа група, и за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми, приобщаващи повече от две етажни нива".*

Въпрос 2: *В предоставената проектна документация в част Конструктивна, чертеж №21, „Армировка стените на помещенията за линейните ускорители" специфицираната стомана за поясите на фермите Ф1 и Ф2 е стомана S 235 JRG3 – което означава въглеродна стомана, обикновено качество. В „Забележки" към същия чертеж по т.1 е записано че същата стомана е неръждаема. Поради голямата разлика в цената на двата материала, моля да уточнете вида на стоманата, съответно и електродите с които да се изпълнят завърките;*

Отговор 2: *Стоманата за фермите Ф1 и Ф2 е S235 JRG3, както е записана в спецификацията.*

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 "Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации"

Въпрос № 3 :

1. По оферирването на поз.42 „Изграждане и доставка на външно телефонно захранване” към част Г. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ, ПОДОБЕКТ: ВЪНШНИ ВРЪЗКИ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПЕН МАРШРУТ ОТ УЛИЦИ И ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛ. ХОРАТА С УВРЕЖДЕНИЯ, СЪГЛ. НАРЕДБА 4 от 01.07.2009г. И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС, какво се очаква от участниците в търга. Това е УСЛУГА, която се изпълнява от лицензиран доставчик и се прави само на собственици на сгради, които трябва да бъдат захранени, след подаване на молба от собствениците и доказване на собствеността им чрез съответните документи. Външната мрежа на телефонното захранване е собственост на доставчика и не се продава;

2. По оферирването на поз.43 „Доставка и монтаж на АТЦ до 60 поста (инженеринг)” към част Г. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ, ПОДОБЕКТ: ВЪНШНИ ВРЪЗКИ, ОФОРМЛЕНИЕ НА ОКОЛНОТО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПЕН МАРШРУТ ОТ УЛИЦИ И ПЕШЕХОДНИ ПРОСТРАНСТВА В УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО, ВКЛ. ХОРАТА С УВРЕЖДЕНИЯ, СЪГЛ. НАРЕДБА 4 от 01.07.2009г. И ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ И СПАСИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ НА СГРАДА ЛЪЧЕТЕРАПЕВТИЧЕН КОМПЛЕКС моля, да бъде предоставено ЗАДАНИЕ за инженеринг.

Отговор 3: Цифрова автоматична телефонна централа с 60 (шестдесет) поста, 10 (десет) цифрови ISDN (Integrated Services Digital Network – цифрова мрежа на интегрирани услуги) и 5 (пет) аналогови външни линии, с възможност за автоматично входящо избиране на вътрешните абонати и възможност за разширение.

Въпрос № 4 : От отговорите Ви на предишни запитвания става ясно, че за всички подчасти от Приложение Б2 - Количествено стойностна сметка, за които няма количества, трябва да се извадят от **чертежите**. За това е необходимо чертежите да бъдат в съответен формат DWG файлове /AutoCAD/. Моля да изпратите съответните чертежи или количествата.

А. Част: Архитектура; Горно осветление фойе/атриум

В. Част: ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ

Х. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА - т.11 "СМР включващо - материали – кабели- тръби и закрепващи елементи-инсталационни работи - монтажни работи - пусково- наладъчни работи - 72- часова проба и въвеждане в експлоатация" - к-во 1бр

XI. СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ – т.7 "СМР включващо - материали - кабели, тръби и закрепващи елементи-инсталационни работи - монтажни работи – пусково - наладъчни работи - 72- часова проба и въвеждане в експлоатация" – к-во 1бр.

Г. Част: ОВК

1. ЕНЕРГИЕН ЦЕНТЪР-А. Съоръжения

2. Вентилирана WC публика и вътрешни сервизни помещения - А. Съоръжения

3. Климатизиране Линеен ускорител 1 и Линеен ускорител 2 - Съоръжения, Арматура и тръбопроводи, Решетки и въздуховоди

4. Физичи и Планиране - Съоръжения, Арматура и тръбопроводи, Решетки и въздуховоди

5. Климатизиране "СТ и MRT"

Отговор 4:

Възложителят не разполага с чертежи във формат DWG файлове /AutoCAD/. Обръщам внимание, че в документацията за участие Раздел 5.Инвестиционни проекти (чл. 28, ал. 1, т. 6 от ЗОП) Възложителят е предвидил и възможност заинтересованите лица да могат да се запознаят с инвестиционните проекти всеки вторник и четвъртък от 15:00 до 16:00 часа в сградата на Министерство на здравеопазването, на адрес: бул. „А.Стамболийски” №39, стая 3.

Въпрос № 5 :

1. В спецификациите на ПИС в позиция 14. е отбелязано "Оповестителна система", в т.3. Пълно описание на поръчката – т.3.1.1.1.14 от тръжната документация е добавено "Звукова". За какво става дума? В спецификацията от чертежа на пожароизвестяването има

вътрешни и външни сирени. Трябва ли да се разбира, че става дума за радиооповестяване с усилватели и говорители?

2. Има забележка към Приложение Б2 – „Навсякъде, където в количествената сметка се посочва конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент“.

Важни ли това и за чертежите, където са посочени марка, тип и т.н. на съоръженията?

3. Към Тръжната документация има проект Част: „Технологична“. В Приложение Б2 - Количествено-стойностна сметка няма позиции за обзавеждане и оборудване. В подточка 4.10 от т.4. Техническа спецификация за изпълнение на поръчката има запис „Доставките по всички позиции на предвижданото оборудване, дадени в спецификация на производственото оборудване се извършват след предварително съгласуване и одобрение чрез подписване на протокол“. За кои позиции от Приложение Б2 се отнася. И оборудването по част „Технологична“ предмет ли е на настоящата обществена поръчка - и ако да, къде да се направи запис.

4. С какво покритие да са MDF вратите - с естествен фурнир, с ламинат или с боя – моля отговорете.

Отговор 5:

По въпрос 5.1: Има се предвид оповестителна система към пожароизвестителната система, която да отговаря на изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 от Наредба Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар: “с гласово уведомяване, в т.ч. с възможност за ретранслация на записи с готов текст - за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност, предназначени за повече от 100 човека, с изключение на подкласове Ф1.3 и Ф1.4; за строежи с височина над 28 м - с изключение на подклас Ф1.3 от първа група, и за строежи от всички класове на функционална пожарна опасност с атриуми, приобщаващи повече от две етажни нива”.

По въпрос 5.2: Забележката към Приложение Б2 важи и за чертежите.

По въпрос 5.3: Оборудването по част “Технологична” е предмет на друга обществена поръчка.

По въпрос 5.4: Покритието на MDF вратите е ламинат.

Въпрос № 6 : Относно изискването експерт-контрол на качеството, който:

- има диплома от завършено висше образование с квалификация строителен инженер или еквивалентна;

- има най-малко 3 години стаж на длъжност, свързана с контрол на качеството при изпълнение на СМР;

Ще приеме ли Възложителят експерт контрол на качеството с висше образование с квалификация машинен инженер?

Отговор 6: Следва да се спазват изискванията на Възложителят, съгласно обявлението за поръчка поставени в т.ІІІ.2.3 Технически възможности т.4.4.3

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР
/Възложител, съгласно
Заповед № РД-27-31/22.06.2011 г./

